

Projekt: Vipemöllan 38

## Felsökning jordfelsbrytare

**Jordfelsbrytare  
är installerad i denna anläggning.**

### Underhåll.

Jordfelsbrytaren ska funktionsprovas var 6:e månad.

Provning utförs genom intryckning av testknappen och jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut.

### Felsökning.

Rekommendationer vid utlöst jordfelsbrytare. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen kan detta tyda på en tillfällig störning eller tillfälligt fel. Om jordfelsbrytaren löser ut med jämna mellanrum bör fackman kontaktas för kontroll av anläggningen.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel. Slå ner säkringarna i den aktuella elcentralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Slå därefter till en säkring i taget till dess att jordfelsbrytaren löser ut igen. Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut innan några säkringar har återställts finns felet troligtvis i elcentralen. – kontakta fackman!

Om felet är lokaliserat till en bestämd säkring eller säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna och lampputtagsanslutna apparater som hör till säkringen. Slå därefter till jordfelsbrytaren.

Om jordfelsbrytaren på nytt löser ut finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Kontakta fackman för kontroll och åtgärd!

Om jordfelsbrytaren ej löser ut efter utdrag av stickproppar, anslut en apparat i taget till dess att jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig.

Kontakta fackman för kontroll och reparation!

**OBS! Vid spänningsbortfall,  
kontrollera att jordfelsbrytaren  
ej löst ut**